




仕 様 書

品 目	スポットクーラー	
	ドレンレススポットクーラー	冷暖スポットエアコン
数 量	8 0 台	4 0 台
調達 物品	<p>1 品名 株式会社 ナカトミ ドレンレススポットクーラー S A C - 2 8 D</p> <p>2 規格 本体寸法：W400×D430×H845 (mm) 重 量：約 36. 5kg 付属品：ドレーンホース</p> <p>3 仕様</p>	<p>1 品名 株式会社 ナカトミ 冷暖スポットエアコン S A C - 2 7 H C S (冷暖兼用・首振り)</p> <p>2 規格 本体寸法：W390×D475×H855 (mm) 重 量：約 48kg</p> <p>3 仕様</p>
	電源	単相 100V 50/60Hz
	電流 (冷風)	(強) 10. 7/11. 5A (弱) 10. 5/11A
	消費電力 (冷風)	(強) 950/1140W (弱) 920/1080W
	タンク容量	4L
	冷房能力	2. 3kW/2. 8kW
	冷媒封入量	287g
	圧縮機	全閉型ロータリー (定格出力 0. 62/0. 74kW)
	騒音値	(強) 65/66dB (弱) 60/59dB
	電源コード	約 2. 3m
	PL 保険	加入
	※「日本冷凍空調工業会 JRA4040 規格」に基づいて測定した数値。	
	電源	単相 100V 50/60Hz
	電流 (冷房)	(強) 12. 0/12. 7A (弱) 11. 5/12. 3A
	電流 (暖房)	(強) 10. 5/10A
	消費電力 (冷房)	(強) 1080/1300W (弱) 990/1200W
	消費電力 (暖房)	(強) 850/1010W
	能力 (冷房)	2. 3/2. 7kW
	能力 (暖房)	1. 7/1. 9kW
	冷媒封入量	400g
	圧縮機	全閉型ロータリー (定格出力 0. 65/0. 77kW)
	騒音値	(強) 61/62. 5dB (弱) 60. 5/62dB
	電源コード	約 2m
	PL 保険	加入
	※「日本冷凍空調工業会 JRA4040 規格」に基づいて測定した数値。	

	<p>4 その他</p> <p>(1) 環境に配慮した冷媒 R32 採用。</p> <p>(2) オゾン層破壊係数ゼロ、地球温暖化係数(GWP)675 の環境に優しいエコ冷媒。</p> <p>(3) 全閉式ファンモーター搭載。</p> <p>(4) ノンドレン構造で、タンクの水を捨てる作業不要。</p> <p>(5) 据付工事不要・キャスター付き。</p> <p>(6) サーマルプロテクター（復帰式過熱保護装置）内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護。</p>								
納期	令和8年8月3日（月）～令和8年8月31日（月）								
納入場所	センコー株式会社 広島 PD センター 広島県広島市安佐南区伴西三丁目4-11								
特記事項	<p>1 パレタイズ（シュリンク巻き）された状態で納品すること。 高さは、パレット込みで1,300mm 以内とすること。</p> <p>2 パレットサイズは、幅 1,100mm×奥行 1,100mm×高さ 120～150mm とすること。</p> <p>3 納品日時、納品方法等については、発注者と受注者で協議の上、決定すること。 分納となる場合は、発注者と協議の上、日程を調整すること。 広島県 健康福祉局 健康危機管理課 健康危機管理体制整備グループ (082-513-3030)</p> <p>4 梱包・表示 梱包箱の外装の横2側面に広島県、品名、納入年月、納入業者を以下の図1のとおり黒色で印刷又は印刷されたラベルを貼付すること。</p> <p>図1 サイズ A5（14.8cm×21cm）以上</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">  広島県 </td></tr> <tr> <td>品名</td><td>スポットクーラー（型番）</td></tr> <tr> <td>納入年月</td><td>2026 年〇月</td></tr> <tr> <td>納入業者</td><td>〇〇〇〇〇〇〇</td></tr> </table> <p>※ドレンレススポットクーラー、冷暖スポットエアコンともに品名は「スポットクーラー（型番）」と表記すること。</p> <p>5 納品に係る1日当たりのトラックの台数は、最大5台とすること。</p> <p>6 その他、納品に関する事項については、発注者の指示を仰ぐこと。</p> <p>7 受注者は、発注者と十分打合せを行い、業務を遂行するとともに、調整が必要となった場合は速やかに協議すること。</p> <p>8 受注者の責めに帰すべき事由により、製品が毀損、汚損、破損又は滅失した場合は、速やかに発注者に報告するとともに、受注者の負担によりこれを補填するものとする。</p> <p>9 仕様書に定めのない事項については、必要に応じて発注者、受注者の協議の上、決定すること。</p>	 広島県		品名	スポットクーラー（型番）	納入年月	2026 年〇月	納入業者	〇〇〇〇〇〇〇
 広島県									
品名	スポットクーラー（型番）								
納入年月	2026 年〇月								
納入業者	〇〇〇〇〇〇〇								